




Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Приложение N _____
 К договору поставки N _____ от _____
 Спецификация N _____



Вид сверху



*Транспортировочный вес оборудования – 950кг
Вес оборудования в аварийном состоянии – 29000кг

Экспликация оборудования и сооружений N

Поз	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=2300мм, L=6900мм
2	Горловина с крышкой	2	ПП	D=955мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	OD/ID 315
4	Отводящий патрубок	1	ПП	OD/ID 315
5	Коалесцентный модуль	1	ПВХ	
6	Вентиляционный грибок	2	ПП	DN 110

					Бензомаслоотделитель со сбросом в общий коллектор			
Изм.	Лист	Документ	Подпись	Дата				
Разработчик								
Проверил					"BAZMAN ЛОС-ПП-Ц 50-ОК"	Стация	Лист	Листов
							1	1
					www.enrost.ru			